



3816 Lütschental, 3. Januar 2024  
Zuständig: Brunnenmeister

7.801

## INFORMATION TRINKWASSERQUALITÄT

Trinkwasserqualität in Lütschental

**Versorgte Einwohner**  
ca. 250

### Hygienische Beurteilung

Die mikrobiologischen Proben vom abgegebenen Trinkwasser lagen, so weit untersucht, innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei.

### Chemische Beurteilung

Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss der Lebensmittelgesetzgebung.

### Gesamthärte

Reservoir Roter Schopf	17.60 °fH (hart)
Reservoir Sommergaden	17.98 °fH (hart)
Ryschbachquelle	17.98 °fH (hart)

### Nitrat

Reservoir Roter Schopf	<2.00 mg/l
Reservoir Sommergaden	<2.00 mg/l
Ryschbachquelle	2.46 mg/l

Der Höchstwert (nach TBDV) liegt bei 40 mg pro Liter Trinkwasser.

### Behandlung des Wassers

Das Trinkwasser ist unbehandelt.

### Herkunft des Wassers

Das Trinkwasser stammt aus den Quellgebieten Ryschbach/Senggliwald.

### Weitere Auskünfte

Wasserversorgung Lütschental  
Andreas Brawand, Brunnenmeister – Tel.-Nr. 079 609 67 10

### Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass Besitzer von Privatversorgungen allfällige Wasserbezüger gemäss Art. 275d der Lebensmittelverordnung ebenfalls jährlich mindestens einmal über die Qualität des Trinkwassers informieren müssen.